

歌志内市一般廃棄物最終処分場 維持管理状況報告書

施設設置者名	歌志内市				
施設名	東光最終処分場				
施設所在地	歌志内市字東光23番1の内				
許可(届出)年月日	平成14年12月1日	許可番号		技術管理者名	奥原 均
埋立地面積	15,414m ²	埋立容量	119,553m ³	しゃ水工	プレミアムシート2重構造
浸出水処理施設規模	80m ³ /日	浸出水処理方式	接触ばっ気+凝集沈殿+砂ろ過+キレート吸着		
埋立対象廃棄物	焼却残渣・固化灰				

◎埋立状況			
項目	埋立年間計画量	月埋立状況	
埋立 ごみ 内訳	焼却残渣(t)	2700 t	185.83 t
	固化灰(t)	3300 t	54.39 t
埋立ごみ合計(t)	2450 t	240.22 t	
埋立ごみ合計(m ³)	2663 m ³	262 m ³	
覆土量(t)	817 t	80 t	
覆土量(m ³)	571 m ³	56 m ³	
埋立容量(m ³)	3234 m ³	318 m ³	
埋立残余容量(m ³)	64,043 m ³	61,387 m ³	
※平成25年1月埋立残余容量 61,704 m ³			
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等			
備考 埋立ごみ換算係数 1) 焼却残渣：埋立量(t)÷0.933=埋立量(m ³) 2) 固化灰：埋立量(t)÷0.867=埋立量(m ³) 3) 覆土：埋立量(t)÷1.423=埋立量(m ³)			

◎地下水、放流水等の状況		
項目	日付	採取日
	測定結果	
浸出水	平成25年2月5日	
	平成25年2月18日	
	pH	7.8
	BOD(mg/l)	30
	SS(mg/l)	200
放流水	塩化物イオン(mg/l)	7500
	カルシウム(mg/l)	1300
	pH	7.4
	BOD(mg/l)	11
	SS(mg/l)	4.0
地下水	電気伝導率 (ms/m) (上流)	110
	電気伝導率 (ms/m) (下流)	43
	塩化物イオン (mg/l) (上流)	16
	塩化物イオン (mg/l) (下流)	6.0
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
注1) 浸出水水質測定 1ヵ月に1回 年間12回実施。 放流水及び地下水水質測定 1ヵ月に1回 年間12回実施。 注2) 浸出水、放流水、地下水は年1回の精密水質検査・ダイキソ類測定を行 結果については別紙にて報告する。		

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の状況															
埋立地、その他施設点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散、流出、浸出水の内部貯留法面、擁壁等の崩壊、遮水工状況													
点検は平日に実施。		点検結果 ○：異常なし ×：異常あり													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等															

浸出水処理設備点検項目		調整池状況(流量調整槽)、浸出水処理設備の点検													
点検は平日に実施。		点検結果 ○：異常なし ×：異常あり													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等															