

歌志内市一般廃棄物最終処分場 維持管理状況報告書

平成25年6月分

施設設置者名	歌志内市				
施設名	東光最終処分場				
施設所在地	歌志内市字東光23番1の内				
許可(届出)年月日	平成14年12月1日	許可番号		技術管理者名	斗澤 猛
埋立地面積	15,414㎡	埋立容量	119,553㎡	しゃ水工	プレミアムシート2重構造
浸出水処理施設規模	80㎡/日	浸出水処理方式	接触ばつ気+凝集沈殿+砂ろ過+キレート吸着		
埋立対象廃棄物	焼却残渣				

◎埋立状況		
項目	埋立年間計画量	月埋立状況
埋立ごみ内訳	焼却残渣(t)	2700 t
	固化灰(t)	3300 t
埋立ごみ合計(t)	2450 t	276.71 t
埋立ごみ合計(㎡)	2663 ㎡	300 ㎡
覆土量(t)	817 t	80 t
覆土量(㎡)	571 ㎡	56 ㎡
埋立容量(㎡)	3234 ㎡	356 ㎡
埋立残余容量(㎡)	64,043 ㎡	59,888 ㎡
※平成25年5月埋立残余容量 60,244 ㎡		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
備考 埋立ごみ換算係数 1) 焼却残渣(B):埋立量(t)÷0.933=埋立量(㎡) 2) 固化灰(B):埋立量(t)÷0.867=埋立量(㎡) 3) 覆土:埋立量(t)÷1.423=埋立量(㎡)		

◎地下水、放流水等の状況		
項目	日付	採取日
	測定結果	
浸出水	平成25年6月5日	
	平成25年6月25日	
	pH	8.4
	BOD(mg/ℓ)	44
	SS(mg/ℓ)	56
放流水	塩化物イオン(mg/ℓ)	9000
	カルシウム(mg/ℓ)	1800
地下水	pH 目標値:5.8~8.6	7.4
	BOD(mg/ℓ) 目標値:60mg/ℓ以下	3.3
	SS(mg/ℓ) 目標値:60mg/ℓ以下	10
地下水	電気伝導率 (ms/m) (上流)	58
	電気伝導率 (ms/m) (下流)	110
	塩化物イオン (mg/ℓ) (上流)	5.3
	塩化物イオン (mg/ℓ) (下流)	53
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
注1) 浸出水水質測定 1ヵ月に1回 年間12回実施。 放流水及び地下水水質測定 1ヵ月に1回 年間12回実施。 注2) 浸出水、放流水、地下水は年1回の精密水質検査・グイネン類測定を行 結果については別紙にて報告する。		

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の状況																
埋立地、その他施設点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散、流出、浸出水の内部貯留法面、擁壁等の崩壊、遮水工状況														
点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等																

浸出水処理設備点検項目																
調整池状況(流量調整槽)、浸出水処理設備の点検																
点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○			
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等																
6月27日 生物処理水槽水位異常(レベル計LLの不良により発報)。レベル計の交換及び調整。																